

OBEC NOVÁ DEDINA

935 25 Nová Dedina

č. j.: OcúNDedina-2024/061/0296

Nová Dedina, dňa 24.4.2024

evid. č.: 533/2024-SP/sab

Titl.

žiadateľ: **Západoslovenská distribučná, a.s. (IČO: 36 361 518)**

so sídlom: **Čulenova 6, 816 47 Bratislava**

v zastúpení: **Ing. Luciou Petrákovou**

adresa: **934 27 Podlužany 286**

-Verejná vyhláška-

Vec: Upovedomenie o oprave chyby v písaní – v stavebnom povolení pre stavbu „**Nová Dedina – Tekovská Nová Ves, málopodlažná zástavba 9 ks rodinných domov a technickej infraštruktúry - distribučný NN káblový rozvod**“ č. j.: OcúNDedina399/2022 zo dňa 23.3.2023.

Obec Nová Dedina, ako miestne a vecne príslušný stavebný úrad podľa § 117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len stavebný zákon),

upovedomuje

účastníkov konania a dotknuté orgány o oprave chyby v písaní podľa § 47 ods. 6 zákona č. 71/67 Zb. o správnom konaní (správny poriadok), stavebnom povolení pre stavbu „**Nová Dedina – Tekovská Nová Ves, málopodlažná zástavba 9 ks rodinných domov a technickej infraštruktúry - distribučný NN káblový rozvod**“ č. j.: OcúNDedina399/2022, vydaného tunajším stavebným úradom dňa 23.3.2023.

Jedná sa o opravu chyby v písaní, kde sa vo výrokovej časti rozhodnutia odsek textu:

„SO.05.2 LE-Nová Dedina-Tekovská Nová Ves - 9 RD rozvod NNv:

- vymení sa istiaci skriňa VRIS č. 48-44 na podp. bode č. 71 na skriňu typu VRIS 2/200 a prepojí sa na vzdušné vedenie káblami 2xNAYY-J 4x95 mm².

- doplnia sa istiace skrine VRIS a to: VRIS č. 48-40 typu VRIS 2/200 na podp. bod č. 68 s prepojením na vzdušné vedenie káblami 2xNAYY-J 4x95 mm², VRIS č. 48-44 typu VRIS 1/200 na podp. bod č. 62 s prepojením na vzdušné vedenie káblom NAYY-J 4x95 mm².

V rámci SO.05.02 bude jestvujúca VRIS-K 1/200 č. 48-6 na jestvujúci dvojité p. b. č. 71 vymenená za novú skravaiňu, typu VRIS-K 2/200 napojená z jestvujúcej trafostanice TS0048-005 (predmet riešenia SO.05.1). Z druhej poistkovej sady sa napojí jestvujúce NN vzdušné vedenie AlFe smer jestvujúci p. b. č. 70.

Ďalej sa na jestvujúcom betónovom podbernom bode, p. b. č. 68 pre potreby energetického podniku vytvorí rozpojovací bod jestvujúcich vzdušných NN sietí AlFe 4x70 pre smery vedení k jestvujúci b. p. b. č. 67 a jestvujúci b. p. b. č. 69. VRIS č.48-40 je riešené v SO.05.1.

v kat. území: **Tekovská Nová Ves**, v obci: **Nová Dedina**,

na pozemkoch parc. č.: **13/1, 31/9, 344/39, 347, 339/12/stav C-KN/, 351 stav E-KN (351/1 C-KN)**“

nahrádza odsekom textu, ktorý znie:

„SO.05.2 LE-Nová Dedina-Tekovská Nová Ves – 9 RD rozvod NNv:

- vymení sa istiaci skriňa VRIS č. 48-44 na podp. bode č. 71 na skriňu typu VRIS 2/200 a prepojí sa na vzdušné vedenie káblami 2xNAYY-J 4x95 mm²,

-doplnia sa istiace skrine VRIS a to: VRIS č. 48-40 typu VRIS 2/200 na podp. bod č. 68 s prepojením na vzdušné vedenie káblami 2xNAYY-J 4x95 mm², VRIS č. 48-44 typu VRIS 1/200 na podp. bod č. 62 s prepojením na vzdušné vedenie káblom NAYY-J 4x95 mm². V rámci SO.05.02 bude jestvujúca VRIS-K 1/200 č. 48-6 na jestvujúci dvojité p. b. č. 71 vymenená za novú skravaiňu, typu VRIS-K 2/200 napojená z jestvujúcej trafostanice TS0048-005 (predmet riešenia SO.05.1). Z druhej poistkovej sady sa napojí jestvujúce NN vzdušné vedenie AlFe smer jestvujúci p. b. č. 70.

Ďalej sa na jestvujúcom betónovom podbernom bode, p. b. č. 68 pre potreby energetického podniku vytvorí rozpojovací bod jestvujúcich vzdušných NN sietí AlFe 4x70 pre smery vedení k jestvujúci b. p. b. č. 67 a jestvujúci b. p. b. č. 69. VRIS č.48-40 je riešené v SO.05.1.

v kat. území: **Tekovská Nová Ves**, v obci: **Nová Dedina**,

na pozemkoch parc. č.: **13/1, 31/9, 344/39, 347, 339/12 /stav C-KN/, 351 stav E-KN (651/1 C-KN)**,

339/11 /stav C-KN /“

Ďalší text predmetného stavebného povolenia pre líniovú stavbu ostáva bez zmeny.

Táto oprava je nedeliteľnou súčasťou stavebného povolenia pre stavbu „Nová Dedina – Tekovská Nová Ves, málopodlažná zástavba 9 ks rodinných domov a technickej infraštruktúry - distribučný NN káblový rozvod“ Č. j.: OcÚNDedina399/2022 vydaného tunajším stavebným úradom dňa 23.3.2023.

Mgr. Pavol Novák
starosta obce

Doručí sa verejnou vyhláškou účastníkom konania (v súlade s § 61 ods. 4 stavebného zákona s prihliadnutím na § 26 ods. 1 správneho poriadku – líniová stavba, zvlášť rozsiahla stavba, stavba s veľkým počtom účastníkov konania):

- žiadateľ: Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava v zastúpení Ing. Luciou Petrákovou, Podlužany 286;
- projektant: Ing. Anton Fekete;
- vlastníci susedných pozemkov reg. C-KN na parc. č.: 344/10, 344/22, 339/12, 339/11, 8/3, 8/4, 8/1, 7/7, 7/8, 11/1, 12/1, 13/5, 352/1 a reg. E-KN na parc. č. 339, 354/19, 349, 348, 346 – k. ú. Tekovská Nová Ves;

Zverejnenie verejnej vyhlášky musí byť uskutočnené v zmysle § 3 ods.5 a § 26 ods.2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok):

Obec Nová Dedina – úradná tabuľa - zverejnenie po dobu 15 dní:

Vyvesené dňa:

Zvesené dňa:.....

Podpis a pečiatka:

Podpis a pečiatka.....

Doručí sa:

1. Účastníkom konania (t. j. právnické a fyzické osoby, ktorých vlastnícke alebo iné práva k pozemkom alebo stavbám, ako aj susedným pozemkom a stavbám, ktoré môžu byť rozhodnutím priamo dotknuté formou verejnej vyhlášky v zmysle § 61 ods. 4 stavebného zákona):

Vyvesením na úradnej tabuli:

Obec Nová Dedina, Nová Dedina 125,

na vedomie:

1. Ing. Lucia Petráková, Podlužany 286 (splnomocnená zástupkyňa žiadateľa)